

דין וחשבון על בדיקה מס' 8911214871

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: אלטכנו אר.גי.אל בע"מ
מענו	: גבעת ברנר, גבעת ברנר 60948
תאריך ההזמנה	: 26.07.09

דין וחשבון על מוצר

3 לוחות גליים מצמנט בורד מחוזקים בסיבים סינתטיים. לפי דברי המזמין המוצר נטול אסבסט, תוצרת חבי: LANDINI, איטליה. לוחות במידות אורך כ- 2000 מ"מ, רוחב כ- 920 מ"מ, פן עליון בצבע שחור, פן תחתון בצבע אפור.

פרטי הנטיקה

דוגמאות הנקבלו בתאריך: 22/07/09
דוגמאות נבחרו ע"י בא כח: המזמין

מהות הבדיקה

קביעת התכונות לפי שיטות התקן הישראלי ת"י 110 חלק 1 "לוחות צמנט מחוזק בסיבים - לוחות גליים מאסבסט צמנט" 1996.
--

דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	
---	---	--

תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקות מובאות בדף מס' 2.

מסמך זה אינו מספיק לסימון המוצר בתו תקן.

שם החותם: מהנדס משה חיים

תפקידו: ראש ענף מוצרי שלד וגימור

06/08/09

מהנדס סופיה מולוטטו - אינני ראש מלך מוצרי שלד מעבדות בניין מכון התקנים הישראלי

מעבדות בניין

מכון התקנים הישראלי



דין וחשבון על בדיקה מסי 8911214871

דף מסי 2 מתוך 2 דפים

לוחות גללים עשויים מצמנט בורד נטולי אסבסט

סימון הלוח ללא סימון ברור

מדגם של 3 לוחות

התאמה לת"י 110 חלק 1	דרישות ת"י 110 חלק 1	ממוצע	תוצאות הבדיקה			התכונה הנבדקת	מסי בחק
			3	2	1		
-	לסי סעיף 104		חסר			סימון	104
מתאים	177 + 2	177	177	177	177	מידות מ"מ אורך תגל "	301 301.1
מתאים	2000 ± 100	2003	2003	2002	2003	אורך הלוח I מ"מ	301.2.1
מתאים	920 + 10 -5	917	917	917	917	רוחב הלוח B מ"מ	301.2.2
מתאים	51 + 2	51	51	51	51	גובה תגל O מ"מ	301.3
לא מתאים	6 0.4+ 0.8-	6.9	7.0	6.9	6.9	עובי הלוח S מ"מ	301.4
מתאים	מקסי 6	4.7	5.0	4.1	4.9	ניצבות המקצועות מ"מ	302
מתאים	מיני 4250	-	5870	5510	5720	חוזק הכפיפה ניוטון למטר	303
מתאים	ללא טיפות מים		לא חופיעו טיפות מים			חדירות למים	304
מתאים	מיני 1.4	1.76	1.81	1.74	1.74	משקל מרחבי (ג'סמ"ק)	305

חשבונית/ 3071589

חדמסת משח

תל-אביב/ 06/08/09 אסבסט